

Bieterfragenkatalog

Projekt / Aktenbezug: Fiktiver KI-Prüffall · Büroausbau

Keine Vollständigkeits-, Mengen-, Plan- oder Vergaberechtsprüfung. Maße werden nicht aus Zeichnungen geschätzt. GAEB-Dateien sind in dieser Version nicht unterstützt.

Die ausgewählten Inhalte und Originalstellen wurden vom Nutzer bestätigt. Dies bestätigt keine Vollständigkeit oder sachliche Richtigkeit durch das System.

1. Pos. 01.010 – Trennwand, Schallschutz

Widerspruch · vom Nutzer geprüft · KI-Vorschlag

Was ist zu klären?:

Das LV nennt für die Trennwand einen Schallschutz von 42 dB, die Baubeschreibung fordert für dieselbe Position 47 dB.

Ausgangsstelle: Fiktiv-LV.pdf · Leistungsverzeichnis · Seite 1

„Position 01.010: 120 m² Trennwand, Wandhöhe 2,80 m, Schallschutz 42 dB.“

Zitat in Textschicht gefunden; Inhalt vom Nutzer zu prüfen

Abweichende oder ergänzende Angabe:

Für Position 01.010 wird ein Schallschutz von 47 dB gefordert.

Weitere Fundstelle: Fiktiv-Baubeschreibung.pdf · Baubeschreibung · Seite 1

„Für Position 01.010 wird ein Schallschutz von 47 dB gefordert.“

Zitat in Textschicht gefunden; Inhalt vom Nutzer zu prüfen

Bieterfrage:

Welcher Schallschutzwert (42 dB oder 47 dB) ist für Position 01.010 maßgeblich?

2. Pos. 01.010 – Trennwand, Wandhöhe

Widerspruch · vom Nutzer geprüft · KI-Vorschlag

Was ist zu klären?:

Das LV gibt für die Trennwand eine Wandhöhe von 2,80 m an; der Planauszug P-01 weist für dieselbe Position eine Wandhöhe von 3,10 m aus.

Ausgangsstelle: Fiktiv-LV.pdf · Leistungsverzeichnis · Seite 1

„Position 01.010: 120 m² Trennwand, Wandhöhe 2,80 m, Schallschutz 42 dB.“

Zitat in Textschicht gefunden; Inhalt vom Nutzer zu prüfen

Abweichende oder ergänzende Angabe:

Wandhöhe: 3,10 m

Weitere Fundstelle: Fiktiv-Planauszug.png · Plan / Ergänzung · Seite 1

„Planauszug P-01 / Position 01.010 Wandhöhe: 3,10 m“

Bild: Original visuell prüfen

Bieterfrage:

Welche Wandhöhe (2,80 m oder 3,10 m) ist für Position 01.010 auszuführen und zu kalkulieren?

3. Pos. 01.020 – Türöffnungen, Türliste

Umfang klären · vom Nutzer geprüft · KI-Vorschlag

Was ist zu klären?:

Anzahl und Maße der Türöffnungen sollen laut LV einer Türliste entnommen werden, die in den hochgeladenen Unterlagen nicht enthalten ist; die Baubeschreibung bestätigt, dass die Türliste gesondert bereitgestellt wird.

Ausgangsstelle: Fiktiv-LV.pdf · Leistungsverzeichnis · Seite 1

„Position 01.020: Türöffnungen herstellen. Anzahl und Maße siehe Türliste.“

Zitat in Textschicht gefunden; Inhalt vom Nutzer zu prüfen

Abweichende oder ergänzende Angabe:

Die Türliste wird gesondert zur Verfügung gestellt.

Weitere Fundstelle: Fiktiv-Baubeschreibung.pdf · Baubeschreibung · Seite 1

„Die Türliste wird gesondert zur Verfügung gestellt.“

Zitat in Textschicht gefunden; Inhalt vom Nutzer zu prüfen

Bieterfrage:

Wann und in welcher Form wird die Türliste mit Anzahl und Maßen der Türöffnungen für Position 01.020 zur Verfügung gestellt?